

## 1. 構造名：

イソシアヌレートフォーム裏張鋼板・ポリスチレンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕表張/せっこうボード裏張/木製枠組造外壁

## 2. 仕様の寸法：

仕様の寸法を表1に示す。

表1 仕様の寸法

項目	仕様
壁の高さ	構造計算等によって構造安全性が確かめられた寸法
壁厚	158.5(-2.0)mm 以上
たて枠間隔	500mm 以下

## 3. 仕様の主構成材料：

仕様の主構成材料を表2に示す。

表2 仕様の主構成材料

項目	仕様
たて枠 (荷重支持部材)	材料：平成13年国土交通省告示第1540号に適合する壁のたて枠 断面寸法：38×89mm 以上
上枠、下枠	材料：平成13年国土交通省告示第1540号に適合する壁の上枠及び下枠材 断面寸法：38×89mm 以上
外装材	材料：イソシアヌレートフォーム裏張鋼板 構成：①～③ ①表面材 材料：1)～19)の一 1) 塗装/亜鉛めっき鋼板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-8697) 2) 熔融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3302) 3) 塗装熔融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3312) 4) 熔融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3317) 5) 塗装熔融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3318) 6) 熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) 7) 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322) 8) ポリ塩化ビニル被覆金属板 (JIS K 6744、金属板のアルミニウム又はアルミニウム合金板は除く) 9) 一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101) 10) 冷間圧延鋼板(JIS G 3141)

つづく

つづき

外装材	<p>11) 熱間圧延軟鋼板 (JIS G 3131)</p> <p>12) 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313)</p> <p>13) 建築構造用溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (国土交通大臣認定指定建築材料 : MSTL-0064、0065、0069、0070、0362、0395)</p> <p>14) 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323)</p> <p>15) ポリエチレン被覆溶融亜鉛めっき鋼板 母材 : a) ~ l) の一</p> <p>a) 塗装/亜鉛めっき鋼板 (国土交通大臣認定不燃材料 : NM-8697)</p> <p>b) 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3302)</p> <p>c) 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3317)</p> <p>d) 溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3321)</p> <p>e) ポリ塩化ビニル被覆金属板 (JIS K 6744、金属板のアルミニウム又はアルミニウム合金板は除く)</p> <p>f) 一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)</p> <p>g) 冷間圧延鋼板 (JIS G 3141)</p> <p>h) 熱間圧延軟鋼板 (JIS G 3131)</p> <p>i) 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313)</p> <p>j) 建築構造用溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (国土交通大臣認定指定建築材料 : MSTL-0064、0065、0069、0070、0362、0395)</p> <p>k) 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323)</p> <p>l) 溶融アルミニウムめっき鋼板 (JIS G 3314)</p> <p>16) 溶融アルミニウムめっき鋼板 (JIS G 3314)</p> <p>17) 冷間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4305)</p> <p>18) 熱間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4304)</p> <p>19) 塗装ステンレス鋼板 (JIS G 3320)</p> <p>17) ~ 19) の鋼種 : フェライト系及びマルテンサイト系に限る</p> <p>塗装又は被覆の有機質量 :</p> <p>表面側 ; 65(+7) g/m<sup>2</sup>以下</p> <p>裏面側 ; 26(+3) g/m<sup>2</sup>以下</p> <p>塗装の材質 : 1) ~ 8) の一、又はその組合せ</p> <p>1) ポリエステル系樹脂</p> <p>2) フッ素系樹脂</p> <p>3) アクリル系樹脂</p> <p>4) ウレタン系樹脂</p> <p>5) エポキシ系樹脂</p> <p>6) ポリ塩化ビニル系樹脂</p> <p>7) ポリエチレン系樹脂</p> <p>8) 無機系樹脂</p> <p>厚さ : 0.27(+0.05) mm以上</p>
-----	---

つづく

つづき

<p>外装材</p>	<p>②芯材            材料：イソシアヌレートフォーム            組成(質量%)：            ポリイソシアネート(ポリメリックMDI) 61(±6)            ポリエステル系ポリオール 27(±4)            難燃剤(りん酸エステル) 5(±2)            添加剤(三量化触媒、整泡剤等) 7(±3)            発泡剤(HFO) 11(±3)(外割)            厚さ：一般部；17.5(±2)mm                    凹深さ；3mm以下又はなし            密度：36(±4)kg/m<sup>3</sup>            イソシアネート指数：367</p> <p>③裏面材            材料：1)又は2)            1)はり合せアルミニウムはく                厚さ：0.2(-0.1)mm以上            2)①表面材と同じ                塗装の材質：表面材と同じ                厚さ：0.16(-0.04)mm以上                有機質量：88.7(±9)g/m<sup>2</sup>以下            表面の形状：平滑、エンボス、凹凸            厚さ：一般部；18(-2)mm以上                凹深さ；3mm以下又はなし            断面欠損率：8.7%以下            幅    ：423(±10)mm            働き幅：385(±10)mm            嵌合部掛かり：15mm以上            張り方：縦張</p>
<p>構造用面材</p>	<p>仕様：(1)～(4)の一</p> <p>(1)木質系            ボード            材料：①～⑤の一            ①構造用合板(日本農林規格に適合するもの、全層すぎを除く)                厚さ：9mm以上            ②構造用パネル(日本農林規格に適合するもの)                厚さ：9mm以上            ③パーティクルボード(JIS A 5908)                厚さ：9mm以上            ④シージングボード(JIS A 5905)                厚さ：12mm以上                密度：0.33～0.42g/cm<sup>3</sup>            ⑤構造用MDF(JIS A 5905)                厚さ：9mm以上</p>

つづく

つづき

構造用面材	(2)セメント板	<p>材料：①～⑥の一</p> <p>①硬質木毛セメント板(JIS A 5404) 厚さ：15mm以上</p> <p>②硬質木片セメント板(JIS A 5404) 厚さ：12mm以上</p> <p>③パルプセメント板(JIS A 5414) 厚さ：9mm以上</p> <p>④けい酸カルシウム板(JIS A 5430) 厚さ：9mm以上</p> <p>⑤両面アクリル系樹脂塗料/パルプ・けい酸質混入セメント板 (国土交通大臣認定準不燃材料：QM-0457) 厚さ：9mm以上</p> <p>⑥繊維混入けい酸カルシウム板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-8578) 厚さ：9mm以上</p>
	(3)せっこうボード	<p>材料：①～④の一</p> <p>①せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：9.5mm以上</p> <p>②強化せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：12.5mm以上</p> <p>③両面ボード用原紙張/せっこう板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-4127) 厚さ：9.5mm以上</p> <p>④ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定準不燃材料：QM-0954-1) 厚さ：9.5mm以上</p>
	(4)火山性ガラス質複層板	<p>材料：火山性ガラス質複層板(JIS A 5440) 厚さ：9mm以上</p>
内装材		<p>材料：①又は②</p> <p>①せっこうボード(JIS A 6901)</p> <p>②強化せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：12.5mm以上</p>
外張断熱材		<p>材料：建築用断熱材(JIS A 9521)</p> <p>種類：ポリスチレンフォーム板</p> <p>厚さ：15(-2)～100(+10)mm</p> <p>密度：38(+4)kg/m<sup>3</sup>以下</p>
充てん断熱材		仕様：なし

4. 仕様の副構成材料：

仕様の副構成材料を表3に示す。

表3 仕様の副構成材料

項目	仕様
胴縁	材料：①～⑥の一 ①日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材、造作用製材又は下地用製材 ②日本農林規格に適合する針葉樹の構造用集成材又は集成材 ③日本農林規格に適合する構造用単板積層材又は造作用単板積層材 ④日本農林規格に適合する枠組壁工法構造用製材又は構造用たて継ぎ材 ⑤平成12年建設省告示第1452号第五号に規定する無等級材又は第六号に規定する木材 ⑥日本農林規格に適合する構造用合板又は普通合板 密度：0.32(±0.03)g/cm <sup>3</sup> 以上 寸法：一般部；15×45mm以上 縦継ぎ部；15×45mm以上2列配置又は15×90mm以上 取付間隔：500mm以下
補助棧	仕様：あり又はなし 材料：胴縁と同じ 寸法：15×45mm以上
受け材	仕様：あり又はなし 材料：胴縁と同じ 寸法：25×25mm以上
防水紙	仕様：あり又はなし 材料：①及び② ①透湿防水シート(JIS A 6111) 材質：1)～3)の一、又は組合せ(積層したもの) 1)ポリエチレン 2)ポリエステル 3)ポリプロピレン 施工枚数：1枚又は2枚 単位面積質量：160(+16)g/m <sup>2</sup> 以下(1枚又は2枚の合計) ②アルミニウム層 仕様：あり又はなし
防湿シート	仕様：あり又はなし 材料：①～③の一 ①住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930) ②包装用ポリエチレンフィルム(JIS Z 1702) ③農業用ポリエチレンフィルム(JIS K 6781) 厚さ：0.2(±0.02)mm以下 単位面積質量：190(±20)g/m <sup>2</sup> 以下
シーリング材	仕様：あり又はなし 材料：建築用シーリング材(JIS A 5758) 使用量：0.1g/m以上 使用箇所：外装材縦継ぎ部

つづく

つづき

<p>内装材目地処理材</p>	<p>仕様：あり又はなし          材料：①又は①及び②          ①せっこうボード用目地処理材(ジョイントコンパウンド、JIS A 6914)          ②ジョイントテープ          材質：1)又は2)          1)ガラス繊維          2)紙          厚さ：0.05mm以上          幅：20mm以上</p>
<p>気密テープ</p>	<p>仕様：あり又はなし          材質：1)～5)の一、又は組合せ          1)ブチルゴム系          2)アクリル系          3)アスファルト系          4)ポリエチレン系          5)ポリスチレン系          厚さ：1mm以下          幅：200mm以下</p>
<p>気密材</p>	<p>仕様：あり又はなし          材質：1)～7)の一、又は組合せ          1)ポリサルファイド系          2)変成シリコン系          3)エチレン・酢酸ビニル系          4)EPDM系          5)塩化ビニル系          6)熱可塑性エラストマー系          7)合成ゴム系          質量：0.1g/m以上</p>
<p>接着剤</p>	<p>仕様：あり又はなし          材質：ホットメルト系          質量：4.2(+0.4)g/m以下</p>
<p>留付材</p>	<p>外装材固定用：          材料：①又は②          ①くぎ          ②ねじ          材質：鋼製又はステンレス鋼製          寸法：胴部径又は呼び径φ2.11×長さ38mm以上          留付間隔：鉛直方向500mm以下          水平方向385mm以下</p> <p>役物固定用：          材料：①又は②          ①くぎ          ②ねじ          材質：鋼製又はステンレス鋼製          寸法：胴部径又は呼び径φ2.11×長さ38mm以上          留付間隔：1000mm以下</p>

つづく

留付材	胴縁固定用： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 材質：鋼製又はステンレス鋼製 寸法：胴部径又は呼び径 $\phi$ 3.05×長さ65mm以上 留付間隔：500mm以下
	補助棧固定用(補助棧を使用する場合)： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 材質：鋼製又はステンレス鋼製 寸法：胴部径又は呼び径 $\phi$ 2.75×長さ50mm以上 留付間隔：500mm以下
	受け材固定用(受け材を使用する場合)： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 寸法：胴部径又は呼び径 $\phi$ 2.41×長さ45mm以上 材質：鋼製又はステンレス鋼製 留付間隔：1本/箇所以上
	外張断熱材仮固定用： 仕様：あり又はなし 材料：①～④の一 ①ブチルテープ ②アクリルテープ ①及び②の厚さ：1mm以下 ①及び②の寸法：105×200mm以下 ①及び②の留付箇所：外張断熱材四隅及び中央部又はそのいずれかの位置 ③くぎ ④ねじ ③及び④の材質：鋼製又はステンレス鋼製 ③及び④の寸法：呼び径 $\phi$ 1.65×25mm以上
	構造用面材固定用： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 材質：鋼製又はステンレス鋼製 寸法：胴部径又は呼び径 $\phi$ 1.83×長さ32mm以上 留付間隔：周辺部150mm以下 中間部200mm以下
	内装材固定用： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 材質：鋼製又はステンレス鋼製 寸法：胴部径又は呼び径 $\phi$ 1.83×長さ32mm以上 留付間隔：周辺部150mm以下 中間部200mm以下

つづき


<p>留付材</p>	<p>防水紙固定用(防水紙を使用する場合)：            材料：①～④の一            ①ブチルテープ            ②アクリルテープ            ③アルミテープ            ①～③の厚さ：1(+0.1)mm以下            ①～③の寸法：105×200mm以下            ①～③の留付箇所：防水紙の四隅            ④ステーブル            材質：鋼製又はステンレス鋼製            寸法：肩幅10mm以上×足長さ6mm以上            留付間隔：鉛直方向910mm以下            水平方向3000mm以下</p> <p>防湿シート固定用(防湿シートを用いる場合)：            材料及び寸法：防水紙固定用留付材と同じ            ブチルテープ、アクリルテープ又はアルミテープを用いる場合の留付箇所：            防湿シートの四隅            ステーブルを用いる場合の留付間隔：鉛直方向1000mm以下            水平方向3000mm以下</p>
<p>役物</p>	<p>仕様：①又は、①及び②            ①目地部材 A            形状：立ち上がり 40(-4)mm 以上            出幅 20(-2)mm 以上            垂れ部 20(-2)mm 以上            厚さ：0.35(-0.05)mm 以上            ②目地部材 B            仕様：1)又は2)            1)1 ピースタイプ            2)2 ピースタイプ            形状：表面側立ち上がり 25(-2.5)mm 以上            裏面側立ち上がり 44(-4.4)mm 以上            厚さ：0.27(-0.05)mm 以上            材料：外装材①表面材と同じ            塗装又は被覆の有機質量：外装材①表面材と同じ</p>

5. 仕様の構造説明図：

仕様の構造説明図を図1～図5に示す。


図中の単位については、特記のない限りmmとする。

単位 mm




※は評価対象外

図1 構造説明図(充てん断熱材なし)




水平断面詳細図



鉛直断面詳細図


図2 構造説明図(充てん断熱材なし)




※断面欠損率(%) : 8.7%以下(厚さ18での比)

働き巾内の断面欠損率


断面欠損率(%) = 柄欠損 / (18 × 働き巾) × 100



嵌合部詳細(例)




目地部材B (2ピースタイプ)



目地部材B (1ピースタイプ)

目地部材B 断面図(例)



目地部材A 断面図(例)

図5 構造説明図

## 6. 施工方法：

施工は以下の手順で行う。

### 1) 枠組

たて枠は、構造上支障のあるそり曲りのないものを使用し、500mm 以下の間隔で平滑に取付ける。

### 2) 受け材の取付け

内装材及び構造用面材の横目地部には、必要に応じて受け材を使用しても良い。受け材はたて枠の側面に取付ける。

### 3) 構造用面材の取付け

構造用面材は、構造用面材固定用留付材を用いて上枠、下枠及びたて枠に留付ける。

### 4) 外張断熱材の取付け

外張断熱材は隙間の生じないように固定し、必要に応じて外張断熱材仮固定用留付材を使用する。

目地部には必要に応じて外張断熱材用気密テープを張る。また、必要に応じて外張断熱材間に位置ずれ防止用の補助残を補助棧固定用留付材で固定する。

### 5) 水切の取付け(評価対象外)

水切は役物固定用留付材を用いて留付ける。

### 6) 防水紙の取付け(防水紙を使用する場合)

必要に応じて、防水紙は横張りを原則とし、重ね代を上下 90mm 以上、左右 150mm 以上とし、防水紙固定用留付材を用いて出来るだけたるみ、しわのないように構造用面材に留付ける。

### 7) 胴縁の取付け

胴縁は水平方向に配置し、胴縁固定用留付材を用いてたて枠等に留付ける。

### 8) 外装材の取付け

- ・ 1 枚目の外装材を垂直にして、両端(左右のオス部、メス部)を外装材固定用留付材を用いて胴縁に留付ける。
- ・ 2 枚目の外装材のメス部を 1 枚目のオス部に差し込み、その下部を 1 枚目に揃えてオス側を外装材固定用留付材を用いて留付ける。
- ・ 以下 3 枚目からは 2 枚目と同様に施工する。必要に応じてスターター(金属製)を使用しても良い。
- ・ 縦継ぎ部を設ける場合、役物(目地部材 A)と必要に応じて役物(目地部材 B)を縦継ぎ部となる胴縁に役物固定用留付材を用いて留付ける。
- ・ 外装材と役物(目地部材 A)の隙間は 28mm 以下とする。
- ・ 役物(目地部材 B)を用いる場合は、役物同士の隙間は 15mm 以下とする。
- ・ 必要に応じて、役物同士の間や、外装材と役物の間にシーリング材を施工しても良い。
- ・ 必要に応じて気密材は嵌合部内に収まるものを使用する。
- ・ 必要に応じて外装材の意匠面から補強留付けしても良い。

### 9) 防湿シートの取付け

必要に応じて防湿シートを防湿シート固定用留付材を用いて出来るだけたるみ、しわのないようにたて枠に取り付ける。重ね代は 50mm 以上とする。

### 10) 内装材の取付け

内装材は内装材固定用留付材を用いて上枠、下枠及びたて枠に留付ける。

必要に応じて受け材(木製)を施工する。

必要に応じて内装材目地部を内装材目地処理材を用いて処理する。