
14㎜厚品 (M) (W)	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

2）主要部材一覧表


■専用釘（モエン留付用）



モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKR****】
材質：ステンレス　サイズ：φ2.5㎜×43㎜




モエン用釘（ステンレスリング釘）
ポイントレス仕様【品番：JKT****】
材質：ステンレス　サイズ：φ2.5㎜×43㎜




ハットジョイナー03
【品番：FH1003R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜

■片ハットジョイナー



片ハットジョイナー03
【品番：FHK1103R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜


■入隅50




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

3）土台部


●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔で、モエン用釘などを用いて水平に取り付けます。
●モエン下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。






4）上下接合部

●実の乗り上げに注意して施工します。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。





※各部材は、2020年7月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。