

外張り断熱工法

断熱厚50mm超～100mm以下
横胴縁 限定基準

1－8 横胴縁仕様 各部の規定

<金具施工>

()内数値はメーターモジュールの場合

部位	躯体の状況	
	横架材あり(土台・胴差などへ留め付け)	横架材なし(柱・間柱へ留め付け)
軒部 など (モエンの上端部)	シングル留め @455(500)mm以下	
胴差部・妻壁部 など (モエンの上下接合部)	シングル留め @227.5(250)mm以下 (下側胴縁は軒部同様@455(500)mm以下で可)	ダブル留め @455(500)mm以下 (下側胴縁は軒部同様シングル留めで可)
断熱材部	シングル留め @455(500)mm以下	
土台部・下屋根部 など (モエン張り始めの 下端部)	シングル留め @227.5(250)mm以下	ダブル留め @455(500)mm以下

※補助棧のサイズは断熱材の厚みごとに異なるため、「1－6 ③寸法」をご確認ください。

※各部の納まり図面もご参照ください。