

センタールーフ

工 法

重ね葺き

葺き替え

下 地

直葺きまたは耐水合板

既存または新規野地板

7) 片流れ用換気棟

① 施工のポイント

■ 片流れ部: 片流れ用換気棟

片流れ用換気棟を使用する場合は、片流れ棟全体がP136-1～136-5の納まりとなります。

■ 棧木のサイズ、組み方等が片流れ用換気棟を使用しない場合の納まり(159-1、180-1と異なります。)

適用範囲 片流れ用換気棟は片流れ棟専用です。

適用勾配 片流れ用換気棟は条件により適用勾配が異なりますのでご注意ください。

出荷時は2.5寸勾配に設定しています。施工する屋根勾配に調節してからご使用ください。

施工本数 施工本数は住宅金融支援機構による工事共通仕様書に準じます。

換気金物その他の器具を用いた排気口は、できるだけ小屋裏頂部に設け、排気口の有効換気面積は、天井面積の1/1600とする。

また、軒裏などに設ける吸気口の有効換気面積は、天井面積の1/900とする。

出典: 住宅金融支援機構仕様書より抜粋



注意事項

- 片流れ用換気棟の上に乗らないでください。変形や雨漏りの原因になります。
- 片流れ用換気棟は切断しないでください。
- 片流れ用換気棟どうしの接続部や片流れ用棟包みとの接続部には十分な防水対策を行ってください。





有効換気面積

有効換気口面積 (cm ² /本)	適応天井面積 (m ² /本)	板厚 (mm)
219	35	0.35

本体形状 (略図)

長さ	外 観	側面図
本体全長 2050mm 働き長さ 2000mm		

付属品

本体固定ビス	捨水切	捨水切 エンドキャップ	片流れ用棟包み (別売)
 座金 防水パッキン φ4.2×75mm: 5本入り 予備1本含む	 塗装高耐食GLめっき鋼板 2本	 塗装高耐食GLめっき鋼板 2個	 塗装高耐食GLめっき鋼板 長さ2727mm

現地調達部材

押さえ板金	
【横暖ルーフの場合】	【横暖ルーフαの場合】
