

平成 23 年 7 月 12 日

お客さま 各位

ニチハ株式会社

防蟻・防腐剤による透湿防水シートの防水性能への影響について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて今般、防蟻・防腐処理された通気胴縁を使用した場合、その胴縁が外壁工事途中で雨水にさらされると、防蟻・防腐剤が溶け出して透湿防水シートの防水性能を低下させ、雨水が透湿防水シートの裏面側にまわるおそれがあることが判明しました。

お客様各位におかれましては、通気胴縁に防蟻・防腐措置が必要な場合は当面、次のいずれかのご対応を行っていただきたく、お願い申し上げます。

- ① 防蟻・防腐処理された通気胴縁と同程度の耐蟻・耐腐性を有するとされている樹種（※1）の胴縁を使用して頂く。
- ② 「通気金具工法」を採用して頂く。
- ③ やむを得ず防蟻・防腐処理済み通気胴縁を使用される場合には、工事中、雨水にさらされぬよう、外壁工事を速やかに行っていただくか、適宜養生をしていただく。

お客さま各位におかれましては、諸事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、本件についてのお問い合わせは、下記窓口にて承ります。

敬具

記

【対象商品】 モエン透湿防水シート、モエン透湿防水シートⅢ、モエン透湿防水シートⅣ、モエン遮熱シートおよび日本窯業外装材協会推奨品の透湿防水シート

【問い合わせ窓口】

ニチハ株式会社 お客さま相談室 TEL 052-220-5125 FAX 052-220-5157

[受付時間 月曜日～金曜日 9：00～17：00

(土、日、祝日、お盆休みを除く)]

以上

※1：ひのき、ひば等を指します。詳細は住宅金融支援機構などの関係機関へお問い合わせください。